

Отметка о размещении (дата в учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«23» октября 2023 г., 20230061000208199303

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Шелковскому муниципальному району  
управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Чеченской  
Республике**

«31» октября 2023 г., № 2310/015-20/48/ПВПР

Респ Чеченская, р-н Шелковской, ст-ца Шелковская, ул Советская 27, 9287447462, e-mail: ond-17@mail.ru

**Предписание**

**об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Профилактический визит проведен: « 31 » октября 2023 г., учетный номер 20230061000208199303.**

**2. Профилактический визит проведен в рамках:  
Осуществления федерального государственного пожарного надзора**

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Шелковскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике (государственный инспектор по Шелковскому району по пожарному надзору ) Тарлаев Магомед Альматыевич, e-mail: ond-17@mail.ru, телефон: +79389899964

**4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

1. Респ Чеченская, р-н Шелковской, ст-ца Шелковская, ул Озерная, Дом 74а

**5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №5 "ЖЕМЧУЖИНА" СТ. ШЕЛКОВСКАЯ", адрес юридического лица: 366100, РЕСПУБЛИКА ЧЕЧЕНСКАЯ, ШЕЛКОВСКОЙ, СТАНИЦА ШЕЛКОВСКАЯ, ОЗЕРНАЯ УЛИЦА, 74А

**6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Не предоставлен акт проведение очистки дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед отопительным сезоном  
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
Пункт: 78. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
Нарушенное обязательное требование  
Руководители организаций и физические лица перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивают очистку дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже: 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей; 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия; 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки  
Срок устранения нарушения:  
08.04.2024
2. Руководитель не обеспечил наличие исправных средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета 1 средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного  
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
Пункт: 30. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

**Срок устранения нарушения:**

08.04.2024

3. Для здания не обеспечено средство подъема личного состава подразделений пожарной охраны.  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Часть 1, Глава: 19, Статья: 90, Пункт: 2. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений  
**Срок устранения нарушения:**  
08.04.2024
4. Пожарный щит не укомплектован в соответствии с нормами.  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт: 410. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Производственные и (или) складские здания предприятий (организаций), не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом или автоматическими установками пожаротушения (за исключением зданий, оборудовать которые установками пожаротушения и внутренним противопожарным водопроводом не требуется), помещения и площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур, помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы, а также территории предприятий (организаций), не имеющих источников наружного противопожарного водоснабжения, или наружные технологические установки предприятий (организаций), удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами. Тип пожарных щитов определяется в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами приводятся согласно приложению N 6. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем приводятся согласно приложению N 7.  
**Срок устранения нарушения:**  
08.04.2024
5. Огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт: 409. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание  
**Срок устранения нарушения:**  
08.04.2024
6. Акт о проведении тренировки по эвакуации по эвакуации людей из здания не соответствует методическим рекомендациям по обучению в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций пожарной безопасности  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт: 9. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении  
**Срок устранения нарушения:**  
08.04.2024
7. Не организовано проведение перед началом учебного года с обучающимися занятий по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт: 92. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Руководитель образовательной организации организует проведение перед началом каждого учебного года (семестра) с обучающимися занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения.  
**Срок устранения нарушения:**  
08.04.2024

8. Журнал учета противопожарных инструктажей не соответствует рекомендованному образцу  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт: 22. Приказ федерального органа исполнительной власти 806 от 11/18/2021 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
О проведении противопожарного инструктажа лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, после проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, должностным лицом, проводившим проверку соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа. Производится запись в журнале учета противопожарных инструктажей, рекомендуемый образец оформления которого приведен в приложении к настоящему Порядку.  
**Срок устранения нарушения:**  
08.04.2024
9. В журнале учета инструктажей по пожарной безопасности отсутствуют записи об инструктажах  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт: 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.  
**Срок устранения нарушения:**  
08.04.2024
10. В декларации пожарной безопасности указаны нормативные документы прекратившие свое действие  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Часть: 4, Глава: 14, Статья: 64. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
При составлении декларации пожарной безопасности в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи в отношении объектов защиты, для которых установлены требования технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативных документов по пожарной безопасности, в декларации указывается перечень статей (частей, пунктов) указанных документов, требования которых установлены и выполнены для соответствующего объекта защиты.  
**Срок устранения нарушения:**  
08.04.2024
11. Руководитель не организовал работу по своевременной замене использованных и разряженных огнетушителей  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.  
**Срок устранения нарушения:**  
08.04.2024
12. План эвакуации из здания не выполнен на основе фотолюминесцентных материалов, пункт 9.1.2.12 ГОСТ 34428-2018  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона  
**Срок устранения нарушения:**



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
«23» октября 2023 г., 20230061000208199303

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Шелковскому муниципальному району  
управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Чеченской  
Республике**

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Респ Чеченская, р-н Шелковской, ст-ца Шелковская, ул Советская 27, тел. 9287447462, e-mail: ond-17@mail.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Учетная карточка профилактического визита  
(лист профилактической беседы)**

от « 31 » октября 2023 г. № 2310/015-20/48/ПВ.ЛПБ

**1. Вид надзора:**

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

**2. Контролируемое лицо:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №5 "ЖЕМЧУЖИНА" СТ. ШЕЛКОВСКАЯ", адрес юридического лица: 366100, РЕСПУБЛИКА ЧЕЧЕНСКАЯ, ШЕЛКОВСКОЙ, СТАНИЦА ШЕЛКОВСКАЯ, ОЗЕРНАЯ УЛИЦА, 74А

(наименование контролируемого лица или владельца лица контролируемого лица, ИНН)

**3. Профилактический визит проводился по адресу (местоположению):**

Респ Чеченская, р-н Шелковской, ст-ца Шелковская, ул Озерная, Дом 74а

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) недвижимого имущества объекта контроля, в отношении которых проводился профилактический визит)

**4. Обязательность профилактического визита:**

Да

(да/нет)

**5. Форма проведения профилактического визита:**

По месту осуществления деятельности


(по месту осуществления деятельности контролируемого лица и форме видеофиксирования)

**6. Информация, доведенная до контролируемого лица:**

- Даны рекомендации по порядку проведения противопожарного инструктажа с персоналом
- Даны рекомендации по содержанию и учету первичных средств пожаротушения

(указывается информация, переданная в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.01.2019 № 24-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации")

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Шелковскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике (государственный инспектор по Шелковскому району по пожарному надзору ) Тарлаев Магомед Альматыевич



(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, проводящего профилактический визит)

(подпись)